

## 給湯器が水没してしまったら

◎次の項目を確認して給湯器が使えるか確かめてください。

- ① ガスの元栓は開いていますか？
- ② 他のガス機器は点火しますか？
- ③ 水は出ますか？
- ④ 電気は来ていますか？

上記項目を確認しても使用できない場合の対処方法

◀ 天候の回復を待って給湯器内部が乾くまで給湯器を使用せず、  
頃合いを見計らって再度給湯器を運転させてください。 ▶

それでも使用できない場合は下記問い合わせ先にご連絡ください。

【問い合わせ先】

長南町ガス協同組合 組合長 岡澤鉄工所

TEL：0475-44-0094

長南町役場ガス課

TEL：0475-46-3401